

Vlerësimi i rrezikut dhe licencimi për punime me rrezik zjarri në vendet e përkohshme të punës

Adresa e alarmit: Vendi i punës:

Leja është e vlefshme nga (data dhe ora): deri në (data dhe ora):

Për të siguruar që rreziqet në vendin e punës të mos ndryshojnë, leja duhet të jepet për një kohë sa më të shkurtër.

Metoda dhe veglat e punës:

E sigurt		Po	Jo	Aktualisht jo
1	A janë punime të përkohshme dhe me rrezik ndezjeje?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	Unë, që e lëshoj këtë leje, jam emëruar në këtë detyrë me shkrim?	<input type="checkbox"/>		
1	A janë nënshkruarit të mirinformuar mbi kushtet, a e kanë vlerësuar rrezikun nga zjarri dhe a janë marrë parasysh elementet e rrezikut të lartë?	<input type="checkbox"/>		
2	A janë pajisur zbatuesi, vëzhguesi kundër zjarrit dhe mbajtësi i lejes me certifikatë personale të vlefshme sipas nevojës?	<input type="checkbox"/>		
3	A ka nevojë për vëzhgues/e kundër zjarrit? (Vëzhguesi kundër zjarrit nuk është i nevojshëm nëse është e qartë se punimet mund të kryhen me të njëjtin siguri pa praninë e tij). Tregoni arsyen pse nuk nevojitet me patjetër një vëzhgues kundër zjarrit:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	A është organizuar inspektimi vijues me një person që ka një kartë të vlefshme identiteti? Vendors orët (të paktën 1 orë):	<input type="checkbox"/>		
4	A është marrë leje nga menaxheri ose personi përgjegjës për të punuar në një hapësirë që ka/ka patur një substancë të ndezshme ose në rast të një rreziku tjetër të një atmosfere shpërthyes?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
5	A përcaktohet madhësia e zonës së rrezikut dhe a është zhvendosur apo mbrojtur materiali i ndezshëm me një mbulesë?	<input type="checkbox"/>		
5	A pastrohet zona e rrezikut në vendin e punës dhe, nëse nevojitet, edhe me ujë?	<input type="checkbox"/>		
6	A janë strukturat që përcojnë nxehtësi dhe komponentët e fshehtë të djegshëm të ndërtesës të mbrojtura dhe të aksesueshme për shuarje të menjëhershme?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
6	Pjesë të ndërtesës që përcjellin nxehtësinë kalojnë nëpër një pjesë të ndërtimit. A preket zona e rrezikut në anën tjetër dhe a mbrohet nga një mbrojtëse kundër zjarrit?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
7	A është e mundur të mbyllni, kontrolloni dhe mbronni plasaritjet, vrimat, shpimet dhe boshllëqet e tjera?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
8	A janë zgjedhur vegla dhe metoda për të shmangur ndezjen e materialeve?	<input type="checkbox"/>		
8	Kur përdorni një shtresë izoluese: a nxehet materiali në maksimum prej 300°C?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
8	A lëshon aparati djegës flakë plotësisht të mbyllur apo i plotëson kërkesat e SBF 2023?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
8	A e lejon mbajtësi i lejes përdorimin e një flake të hapur gjatë shkrirjes së akullit dhe borës? Struktura nuk duhet të jetë e djegshme dhe të mos përmbajë elemente me rrezik të lartë.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Nëse do të përdoren pajisje saldimi dhe/ose prerëse; a janë të kontrolluara, pa defekte dhe në përputhje me rregullat e sigurisë në fuqi?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
10	A bëhet shkrirja e asfaltit sipas SBF 507?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
11	A janë të disponueshme pajisjet funksionale dhe të mjaftueshme të fikjes të llojit të duhur për shuarje të menjëhershme?	<input type="checkbox"/>		
12	A është shkëputur në ndonjë mënyrë sistemi i mbrojtjes nga zjarri gjatë punimeve? (Nëse po, duhet të merret leje nga menaxheri i objektit/personi përgjegjës)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A kufizohen shkëputjet vetëm në vendin e përkohshëm të punës dhe për një kohë sa më të shkurtër të jetë e mundur? Vendos seksionin/zonën ku ndodh shkëputja:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A janë funksionale dhe në gjendje pune sistemet spërkatëse me ujë?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A dihet adresa e urgjencës së vendit të punës dhe a mund të lajmërohen shërbimet e urgjencës brenda një minute?	<input type="checkbox"/>		
	A janë të lira rrugët e daljes?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Tjetër:				

Personat dhe rolet e caktuara

Vlerësimi i rrezikut ka përfunduar dhe nënshkruesi është në dijeni të kushteve dhe afateve për kryerjen e punimeve.

Emri	Nënshkrimi	Nr. i tel.	Fiksiti i zjarrit	Struktura mbrojtëse	Pas ruajtjes	Certifikuar OK
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Emri i mbajtësit të lejes Nënshkrimi Nr. i tel.
.....
Lëshimi i lejeve për punimet me rrezik zjarri në vendet e përkohshme të punës. Siguron që të gjitha rregullat të zbatohen para, gjatë dhe pas punës.

Emri i mbajtësit të lejes Nënshkrimi Nr. i tel.
.....
Mbajtësi i lejes konfirmon se punimet dhe monitorimi kanë përfunduar dhe vendi i punës është kontrolluar për sigurinë nga zjarri dhe se sistemi i mbrojtjes nga zjarri është në gjendje të mëparshme.

