

ارزیابی خطرات و صدور مجوز جهت عملیات گرم توام با خطر آتش‌سوزی، در یک محل کار موقت

آدرس اعلام خطر:

محل کار:

تاریخ اعتبار این مجوز از (تاریخ و زمان): تا تاریخ (تاریخ و زمان):

مجوز باید جهت یک زمان هر چه کوتاه‌تری صادر شود تا اطمینان حاصل شود که خطرات در محل کار مربوطه تغییر نکنند.

روش کار و ابزار: مخلوط آسفالت مشعل گازوئیلی لحیم کاری برشکاری جوشکاری اهر کردن هوای داغ (بعنوان مثال تنگ هوای داغ)

سایر موارد

بله نه موضوعیت ندارد

1	آیا تشخیص داده می‌شود که عملیات موقت و توام با خطر آتش‌سوزی می‌باشد؟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	آیا من که صادرکننده این مجوز هستم بطور کتبی برای این مأموریت منصوب شده‌ام؟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	آیا امضاء کننده شرایط موجود را بروز نموده، خطر آتش‌سوزی را ارزیابی نموده و جزئیات دارای ریسک بالا را مد نظر قرار داده است؟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	آیا مجری، نگهبان مراقب آتش‌سوزی و صادرکننده مجوز دارای جواز شخصی معتبر در جایی که الزامی است، می‌باشد؟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	آیا نیاز به نگهبان/نگهبان‌های مراقب آتش‌سوزی هست؟ (اگر آشکار است که می‌توان کار را با همان امنیت بدون نگهبان مراقب آتش‌سوزی هم انجام داد، نیازی به نگهبان مراقب آتش‌سوزی نیست). دلیل اینکه آشکار است که نیازی به نگهبان مراقب آتش‌سوزی نمی‌باشد، را ذکر کنید:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	آیا مراقب آتش‌سوزی پس از پایان کار که الزامی است، با انتصاب فردی که دارای مجوز شخصی معتبر باشد، تامین شده است؟ ساعت را ذکر کنید (حداقل یک ساعت):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	آیا مجوز از مدیر یا مسئول مربوطه در هنگام کار در فضاهایی که حاوی مواد قابل اشتعال هستند/قبلا بوده‌اند، و با وجود خطر دیگری مربوط به ایجاد فضای قابل انفجار، دریافت شده است؟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	آیا اندازه منطقه خطر تعیین شده است و مواد قابل اشتعال از محل دور شده و یا از طریق پوشاندن، محافظت شده‌اند؟ اندازه را وارد کنید	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	آیا منطقه خطر محل کار نظافت شده و در صورت لزوم آبپاشی شده است؟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	آیا ساختارهای هادی گرما و بخش‌های مخفی قابل اشتعال ساختمان مورد محافظت قرار گرفته در برابر اقدامات آتش‌نشانی بلادرنگ، قابل دسترس شده‌اند؟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	بخش‌های هادی گرمای ساختمان از درون یکی از بخش‌های ساختمان عبور می‌کند. آیا منطقه خطر به طرف دیگر هم افزایش یافته و توسط نگهبان مراقب آتش‌سوزی، تحت نظارت است؟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	آیا شکاف‌ها، سوراخ‌ها، محل‌های عبور یا سایر محل‌های باز، پر شده‌اند یا مورد کنترل قرار گرفته و محافظت شده‌اند؟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	آیا ابزار و روش‌های انتخاب شده‌اند که از مشتعل شدن وسایل پیشگیری شود؟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	آیا در مکان‌هایی که لایه عایق قرار داده شده، مواد حداکثر تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد گرم خواهند شد؟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	آیا مشعل دارای شعله کاملاً پوشیده است یا حائز شروط الزامی در SBF 2023 می‌باشد؟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	در هنگام آب کردن بخر و برف: آیا صادرکننده مجوز با استفاده از شعله آزاد موافقت نموده است؟ ساختمان بایستی از مواد غیر قابل اشتعال بوده و فاقد هیچ جزئیاتی باشد که دارای ریسک بالایی می‌باشند.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	اگر از تجهیزات جوشکاری و/یا برشکاری استفاده می‌شود: آیا مورد کنترل قرار گرفته، فاقد ایراد بوده و از دستورالعمل‌های قانونی مورد نظر پیروی می‌کنند؟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	آیا عمل ذوب آسفالت در مطابقت با SBF 507 انجام می‌شود؟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	آیا تجهیزات آتش‌نشانی کارآمد و کافی از نوع مناسب جهت اقدامات اطفاء حریق بلادرنگ در دسترس است؟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	آیا سیستم حفاظت در برابر آتش‌سوزی به شکلی در طول کار قطع شده است؟ (اگر پاسخ مثبت است بایستی مجوز از سوی سرانبار تاسیسات/فرد مسئول کسب گردد)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	آیا این قطع سیستم محدود به محل کار موقت و در مدت زمانی تا حدامکان کوتاه می‌باشد؟ بخش/آدرس محل قطع شده (از سیستم) را ذکر کنید:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	آیا سیستم پاشش آب جهت اطفاء حریق کار می‌کند و در دسترس است؟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	آیا می‌توان طرف یک دقیقه به سازمان امداد و آتش‌نشانی اعلام خطر نمود و آیا آدرس اعلام خطر محل کار مذکور برای سازمان امداد شناخته شده است؟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	آیا راه‌های تخلیه از هرگونه مانع پاکسازی شده است؟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	سایر موارد:		

اشخاص منصوب شده و نقش‌های آنها

ارزیابی خطرات انجام شده و امضاء کننده از شروط ضروری و شرایط انجام کار مطلع است.

نام و نام خانوادگی	امضاء	تلفن	مراقب آتش‌سوزی	اجرا کننده	مراقب آتش‌سوزی - بعد از پایان کار	دارای مجوز OK
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

نام و نام خانوادگی

امضاء

تلفن

صادرکننده مجوز جهت عملیات گرم توام با خطر آتش‌سوزی، در یک محل کار موقت تعهد می‌کند که همه مقررات قبل از کار، در طول انجام آن و پس از آن رعایت می‌شود.

نام و نام خانوادگی

امضاء

تلفن

مسئول صدور مجوز تایید می‌کند که کار به پایان رسیده، مراقب بعد از پایان کار انجام شده و محل کار از نظر ایمن بودن نسبت به آتش‌سوزی کنترل شده است و همچنین سیستم حفاظت در برابر آتش‌سوزی بر اساس توافق با سرانبار تاسیسات و دیواره وصل شده است.