

# Posudzovanie rizík a udeľovanie licencií na horľavé horúce práce na dočasných pracoviskách

Adresa alarmu: ..... Pracovisko: .....

Toto povolenie je platné od (dátum a čas): ..... do (dátum a čas): .....

Povolenie by sa malo udeliť na čo najkratšie obdobie, aby sa zabezpečilo, že sa riziká na pracovisku nezmenia.

Pracovná metóda a nástroje:  Nádžr na ohrievanie asfaltu  Plynový horák  Spájkovanie  Rezanie  Zváranie  Pílenie  Horúci vzduch

Iné: .....

Odd.		Áno	Nie	Nie je aktuálne
1	Považuje sa práca za dočasnú a horľavú?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	Jsem osoba, ktorá vydáva toto povolenie, a som na túto úlohu písomne určený?	<input type="checkbox"/>		
1	Pozná signatár aktuálne podmienky, posúdil nebezpečenstvo požiaru a zväzil podrobnosti o vysokom riziku?	<input type="checkbox"/>		
2	Má dodávateľ, požiarny dozorca a držiteľ povolenia platné osobné osvedčenie, ak sa vyžaduje?	<input type="checkbox"/>		
3	Je potrebný požiarny dozorca (požiarnici)? (Protipožiarna ochrana sa nevyžaduje, ak je zrejmé, že prácu možno vykonať s rovnakou bezpečnosťou bez protipožiarinej ochrany). Uveďte dôvod, prečo požiarna hliadka zjavne nie je potrebná: .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Poskytuje povinnú následnú starostlivosť osoba, ktorá je držiteľom platného osobného osvedčenia? Uveďte, prosím, počet hodín (minimálne 1 hodina): .....	<input type="checkbox"/>		
4	Pokiaľ sa práca vykonáva v priestore s horľavým tovarom alebo tam, kde existuje iné riziko výbušnej atmosféry, bolo získané povolenie od nadriadeného alebo zodpovednej osoby?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
5	Je určená veľkosť rizikovej oblasti a sú horľavé materiály odstránené alebo chránené zakrytím? Uveďte veľkosť: .....	<input type="checkbox"/>		
5	Je riziková oblasť pracoviska čistá a v prípade potreby polievaná?	<input type="checkbox"/>		
6	A sú tepelne vodivé konštrukcie a skryté horľavé stavebné prvky chránené a prístupné na okamžité hasenie?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
6	Teplovodné stavebné prvky prechádzajú cez stavebný prvok. Je rizikový priestor rozšírený na druhú stranu a strážený požiarnym dozorcom?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
7	Sú medzery, otvory, priechody alebo iné otvory utesnené alebo kontrolované a chránené?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
8	Boli nástroje a metódy zvolené tak, aby sa zabránilo vznieteniu materiálov?	<input type="checkbox"/>		
8	Pri aplikácii hydroizolácie: je materiál zahriaty na maximálne 300 °C?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
8	Má horák úplne uzavretý plameň alebo spĺňa požiadavky SBF 2023?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
8	Pre topenie ľadu a snehu: povoľuje držiteľ povolenia používanie otvoreného ohňa? Konštrukcia by mala byť vyrobená z nehorľavého materiálu a nemala by mať žiadne rizikové prvky.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Ak sa má použiť zväracie a/alebo rezacie zariadenie, je skontrolované, bezchybné a spĺňa príslušné bezpečnostné predpisy?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
10	Vykonáva sa tavenie asfaltu podľa SBF 507?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
11	Je k dispozícii správny typ funkčného a dostatočného hasiaceho zariadenia na okamžité hasenie?	<input type="checkbox"/>		
12	Je protipožiarny systém počas práce nejakým spôsobom odpojený? (Ak áno, je potrebné získať povolenie od vedúceho pracoviska/zodpovednej osoby).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Sú odpojenia obmedzené len na dočasné pracovisko a na čo najkratší čas? Zadajte odpojenú časť/adresu: .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Sú vodné postrekovacie systémy funkčné a v prevádzke?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Je možné do jednej minúty vyrozumieť záchranné služby a je známa adresa pracoviska?	<input type="checkbox"/>		
	Sú únikové cesty bez prekážok?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Ostatné: .....			

## Určené osoby a úlohy

Vykonal sa hodnotenie rizík a podpísaná osoba súhlasí s podmienkami práce.

Názov	Podpis	Telefón	Realizátori dozorca	Požiarny	Následné spracovanie	Certifikované OK
.....	.....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	.....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	.....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	.....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Meno osoby zodpovednej za povolenie ..... Podpis ..... Telefón .....

Vydávanie povolení na horľavé horúce práce na dočasných pracoviskách. Zabezpečenie dodržiavania všetkých pravidiel pred začatím, počas a po ukončení práce.

Meno osoby zodpovednej za povolenie ..... Podpis ..... Telefón .....

Pracovník poverený za povolenie potvrdí, že práca je skončená, následná kontrola je vykonaná a pracovisko je skontrolované, čo sa týka požiarnej bezpečnosti, ako i protipožiarné systémy sú dané do pôvodného stavu, podľa dohody so správcom objektu alebo zodpovednou osobou.