

Checklista högriskdetaljer i brännbar byggnadskonstruktion

Arbetsplats inom området:

Projekt:

Utförande entreprenör:

Larmadress:

Ort:

Checklistan utgör underlag för riskbedömning av Brandfarliga heta arbeten i konstruktioner som är brännbara och kan innehålla dolda brandrisker.

		Ja	Nej
1	Luftade konstruktioner förekommer i anslutning till horisontala ytor. (väggpanel, plåtfasad m.m.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Dörrar, fönster eller luckor som ansluter mot arbetsytan förekommer (balkong, terrass eller fasad med springor).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Takbrunnar, plåtbeslag eller andra värmeledande övergångar mellan olika material förekommer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Trätak med fotplåt,nockplåt eller vindskivor med plåt eller andra springor förekommer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Arbetet utgörs av montage av tätskikt på befintligt tätskikt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Underliggande isolering skall fastställas och består av: Mineralull <input type="checkbox"/> Brännbart trämaterial, spån, träflis <input type="checkbox"/> EPS-cellplast/PIR <input type="checkbox"/>		
7	Isoleringen utgörs av EPS-cellplast och kan innehålla sprickor eller springor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	Finns det springor som kan påverkas av andra arbeten där det skapas undertryck?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	Finns det bultar och annat som måste kapas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Följande åtgärder har vidtagits för att skydda konstruktionen från brand: Tätning med:..... Remsor monterade <input type="checkbox"/> Vidtagna åtgärder:.....		

Efter kontroll och vidtagna åtgärder bedöms arbetet kunna utföras utan risk för brand utan andra åtgärder än de som anges enligt ovan förutom extra försiktighet och punkterna i tillståndslistan/checklistan.

Datum:

.....
Tillståndsansvarig

.....
Utförare