

Risikovurdering og tillatelser for brannfarlige varme arbeid på midlertidige arbeidsplasser

Alarmadresse: Arbeidsplass:

Tillatelsen er gyldig fra (dato og klokkeslett): tom (dato og klokkeslett):

Tillatelsen skal gis for så kort tid som mulig for å sikre at risikoene på arbeidsplassen ikke endres.

Arbeidsmetode og verktøy: Asfaltgryte Gassbrenner Lodding Skjæring Sveising Saging Varmluft

Annet:

Sikkerhetsr.		Ja	Nei	Ikke aktuelt
1	Anses arbeidet som midlertidig og brannfarlig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	Jeg som gir denne tillatelsen, er skriftlig oppnevnt til oppgaven?	<input type="checkbox"/>		
1	Er underskrivere oppdatert på forholdene, vurdert brannfare og er det tatt hensyn til høyrisikodetaljer?	<input type="checkbox"/>		
2	Har utfører, brannvakt og brannansvarlige gyldig personlig sertifikat der dette kreves?	<input type="checkbox"/>		
3	Er det behov for brannvakt/er? (Brannvakt kreves ikke dersom det er åpenbart at arbeidet kan utføres med samme sikkerhet uten brannvakt). Oppgi årsaken til at brannvakt tydeligvis ikke er nødvendig:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Er det avtalt obligatorisk etteovervåking med en person som har gyldig personlig attest? Angi timer (minst 1 tim.):	<input type="checkbox"/>		
4	Ved arbeid i et rom som inneholder/har inneholdt brannfarlige varer, eller ved annen fare for eksplosiv atmosfære, er det innhentet tillatelse fra leder eller ansvarlig person?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
5	Er størrelsen på risikoområdet bestemt og er brennbart materiale flyttet bort eller beskyttet og dekket til? Angi størrelse:	<input type="checkbox"/>		
5	Blir arbeidsplassens risikoområde rengjort og om nødvendig vannet?	<input type="checkbox"/>		
6	Er varmeledende konstruksjoner og skjulte brennbare bygningsdeler beskyttet og tilgjengelig for umiddelbart slokkearbeid?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
6	Varmeledende bygningsdeler går gjennom en bygningsdel. Er risikoområdet utvidet til andre siden og bevoktet av brannvakt?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
7	Er sprekker, hull, gjennomføringer eller andre åpninger forseglest eller kontrollert og beskyttet?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
8	Er det valgt verktøy og metoder for å unngå at materialer antenner?	<input type="checkbox"/>		
8	Ved påføring av tettesjikt: varmes materialet opp til maksimalt 300°C?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
8	Har brenneren en helt lukket flamme, eller oppfyller den kravene i SBF 2023	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
8	Ved smelting av is og snø: tillater brannansvarlig bruk av åpen flamme? Konstruksjonen må være laget av ikke-brennbart materiale og ikke ha høyrisikodetaljer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Dersom sveise- og/eller skjæreutstyr skal brukes; er dette kontrollert, feilfritt og i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrifter?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
10	Utføres smelting av asfalt etter SBF 507?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
11	Er fungerende og tilstrekkelig slokkeutstyr av riktig type tilgjengelig for umiddelbar slokkeinnsats?	<input type="checkbox"/>		
12	Er brannvernanlegget frakoblet på noen måte under arbeidet? (Hvis ja, tillatelse fra anleggsleder/ansvarlig må innhentes)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Er frakopplingene begrenset til kun den midlertidige arbeidsplassen og for så kort tid som mulig? Skriv inn frakopplet seksjon/adresse:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Er vannbaserte sprinkleranlegg funksjonelle og operative?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Kan nødstatene varsles innen et minutt og er arbeidsplassens alarmadresse kjent?	<input type="checkbox"/>		
	Er rømningsveier fri for hindringer?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Annet:				

Utpekte personer og roller

Risikovurdering er gjennomført og underskrivere samtykker i vilkår og betingelser for utførelse av arbeidet

Navn	Underskrift	Telefonnummer	Utfører	Brannvakt	Etterovervåker	Sertifisert OK
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Navn på brannansvarlig Underskrift Telefonnummer

Utstedelse av tillatelse til brannfarlig varmt arbeid på midlertidige arbeidsplasser. Sørger for at alle regler følges før, under og etter arbeid.

Navn på brannansvarlig Underskrift Telefonnummer

Den brannansvarlige bekrefter at arbeidet er utført, etterovervåking er gjennomført og arbeidsplassen er kontrollert med hensyn til brannsikkerhet og at brannsikringsanlegg er restaurert etter avtale med anleggsleder eller ansvarlig.

