

# Risikovurdering og udstedelse af tilladelse til brandfarligt varmt arbejde på et midlertidigt arbejdssted

Alarmadresse: ..... Arbejdssted: .....

Tilladelsen gælder fra og med (dato og klokkeslæt): ..... til og med (dato og klokkeslæt): .....

Der skal gives tilladelse for det kortest mulige tidsrum for at sikre, at risiciene på arbejdsstedet ikke forandres.

Arbejdsmetode og værktøj:  Asfaltgryde  Gasbrænder  Lodning  Skæring  Svejsning  Savning  Varmluft

Andet: .....

Sikkerhedsregel	Ja	Nej	Ej aktuelt
1 Vurderes arbejdet at være midlertidigt og brandfarligt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1 Jeg, der udfærdiger denne tilladelse, er skriftligt udpeget til opgaven?	<input type="checkbox"/>		
1 Er undertegnede ajourført med forudsætningerne og har vurderet risikoen for brand og taget højde for højrisikodetaljer?	<input type="checkbox"/>		
2 Har den udførende, brandvagten og den tilladelsesansvarlige et gyldigt personcertifikat, hvor det er påkrævet?	<input type="checkbox"/>		
3 Er der behov for brandvagt/er? (Brandvagt er ikke påkrævet, hvis arbejdet tydeligvis kan udføres med samme sikkerhed uden brandvagt). Angiv årsag til at brandvagt tydeligvis ikke er påkrævet: .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3 Er der arrangeret obligatorisk efterfølgende overvågning med en person med gyldigt personcertifikat? Angiv timer (mindst 1 tim.): .....	<input type="checkbox"/>		
4 Ved arbejde i rum, som indeholder/har indeholdt brandfarlige stoffer, eller ved anden risiko for eksplosiv atmosfære, er der indhentet tilladelse fra leder eller ansvarlig person?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
5 Er risikoområdets størrelse bestemt, og er brændbart materiale fjernet eller beskyttet vha. overdækning? Angiv størrelse: .....	<input type="checkbox"/>		
5 Er arbejdspladsens risikoområde rengjort og ved behov vandet?	<input type="checkbox"/>		
6 Er varmeledende konstruktioner og skjulte brændbare bygningsdele beskyttede og tilgængelige for øjeblik. brandslukning?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
6 Varmeledende bygningsdele passerer igennem bygningsdel. Er risikoområdet udvidet til den anden side og overvåget med brandvagt?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
7 Er revner, huller, gennemføringer eller andre åbninger tætnede eller kontrollerede og beskyttede?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
8 Er der valgt værktøj og metoder, som forbygger antændelse af materiale?	<input type="checkbox"/>		
8 Ved påføring af tætningslag: Opvarmes materiale op til maks. 300°C?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
8 Har brænderen helt indesluttet flamme eller opfylder den kravene i SBF 2023?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
8 Ved smeltning af is og sne: Giver den tilladelsesansvarlige tilladelse til brug af åben ild? Konstruktionen skal være af ikke-brændbart materiale og ikke have nogen højrisikodetaljer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Ved anvendelse af svejse- og/eller skæredstyr; Er udstyret kontrolleret, fejlfrit og i overensstem. med gældende sikkerhedsbestemmelser	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
10 Udføres der smeltning af asfalt i henhold til SBF 507?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
11 Er der fungerende og tilstrækkeligt slukningsudstyr tilgængeligt til øjeblikkelig brandslukning?	<input type="checkbox"/>		
12 Er brandsikringssystemer på nogen måde frakoblet under arbejdet? (Hvis ja, skal der indhentes godkendelse af driftsansvarlige/ansvarlige person)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Er frakoblingerne begrænsede til det midlertidige arbejdssted og til det mindst mulige tidsrum? Angiv frakoblet sektion/adresse: .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Er vandbaserede sprinklersystemer fungerende og i drift?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Kan redningstjenesten kontaktes inden for et minut, og er arbejdsstedets alarmadresse kendt?	<input type="checkbox"/>		
Er der uhindret adgang til evakuerings-/flugtveje?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Øvrigt: .....			

## Udpegede personer og roller

Risikovurdering er gennemført og undertegnede er bekendt med vilkår og betingelser for udførelse af arbejdet.

Navn	Underskrift	Telefon	Udførende	Brandvagt	Efterfølgende overvågning	Certificeret OK
.....	.....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	.....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	.....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	.....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Navn tilladelsesansvarlig

Underskrift

Telefon

Udfærdigelse af tilladelse til brandfarligt varmt arbejde på et midlertidigt arbejdssted. Sikrer, at samtlige regler følges før, under og efter arbejdets udførelse.

Navn tilladelsesansvarlig

Underskrift

Telefon

Den tilladelsesansvarlige bekræfter, at arbejdet er afsluttet, at efterfølgende overvågning er afsluttet, og at arbejdsstedet er kontrolleret med henblik på brandsikkerheden, og at brandsikringssystemer er genetableret som aftalt med den driftsansvarlige eller ansvarlige person.

