

Tarkastusluettelo palavien rakennusten riskialttiista osista

Työpaikka alueella:

Hanke:

Toteuttava urakoitsija:

Hälytysosoite:

Sijainti:

Tarkistusluettelo tarjoaa perustan riskinarvioinnille, joka koskee syttyviä kuumia töitä rakenteissa, jotka ovat palavia ja saattavat sisältää piileviä palovaaroja.

		Kyllä	Ei
1	Tuulettuvat rakenteet ovat yhteydessä vaakasuoriin pintoihin (seinäpaneelit, peltijulkisivut jne.).	☐	☐
2	Työtilaan johtavia ovia, ikkunoita tai luukkuja on olemassa (parveke, terassi tai julkisivu, jossa on aukkoja).	☐	☐
3	Kourut, peltiosat tai muut lämpöä johtavat siirtymät eri materiaalien välillä.	☐	☐
4	Puurakenteiset katot, joissa on jalkalautoja, harjalaudat tai ullakkolaudat, joissa on peltiä tai muita aukkoja.	☐	☐
5	Työ koostuu vedeneristeen asentamisesta olemassa olevan vedeneristeen päälle.	☐	☐
6	Alapuolinen eristys on määritettävä ja sen on koostuttava seuraavista: Mineraalivilla ☐ Polttokelpoinen puumateriaali, lastut, puuhake ☐ EPS solumuovi/PIR. ☐		
7	Eriste on valmistettu EPS-solumuovista, ja siinä voi olla halkeamia tai aukkoja.	☐	☐
-	Onko aukkoja, joihin voi vaikuttaa muu alipainetta aiheuttava työ?	☐	☐
-	Onko pultteja ja muita osia, jotka on leikattava?	☐	☐
8	Rakennuksen suojaamiseksi tulipalolta on toteutettu seuraavat toimenpiteet: Tiivistys: asennetut kaistaleet ☐ Toteutetut toimet:		

Tarkastuksen ja toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen katsotaan, että työ voidaan suorittaa ilman tulipalon vaaraa ilman muita kuin edellä lueteltuja toimenpiteitä, lukuun ottamatta erityistä varovaisuutta ja lupaluettelossa/tarkastusluettelossa olevia kohtia.

Päivämäärä:

Tulojen ja menojen hyväksyjä

Toiminnanharjoittaja